

Zusammenzug wichtigster Anforderungen für Festveranstaltungen

SKu / 16.03.2016

bis 50 Personen

ab 50 Personen

ab 100 Personen

ab 200 Personen

ab 300 Personen

	bis 50 Personen	ab 50 Personen	ab 100 Personen	ab 200 Personen	ab 300 Personen
Fluchtweglänge	max. 35 Meter	max. 35 Meter	max. 35 Meter	max. 35 Meter	max. 35 Meter
Anzahl Ausgänge und Breite	1 Ausgang à 0.90 m	2 Ausgang à 0.90 m	3 Ausgang à 0.90 m oder 1 à 1.20 m und 1 à 0.90 m	min. 2 Ausgänge Jeder Ausgang min. 1. 20 (Berechnung erforderliche Breite anhand Detail)	min. 2 Ausgänge Jeder Ausgang min. 1. 20 (Berechnung erforderliche Breite anhand Detail)
Treppen					min. 3 Stufen, Rampen Steigung kleiner 6%
Kennzeichnung	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
sicherheitsbeleuchtet					erforderlich
Sicherheitsbeleuchtung					erforderlich
Bestuhlungen	Abstände gemäss Detail	Abstände gemäss Detail	Abstände gemäss Detail	Abstände gemäss Detail	Abstände gemäss Detail
Zeltbauten	RF3 / BKZ 4.2 normal entflammbar	RF3 / BKZ 4.2 normal entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar
Dekorationen	RF3 / BKZ 4.2 normal entflammbar	RF3 / BKZ 4.2 normal entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar	RF2 / BKZ 5.2 schwer entflammbar
Heizungen mit offener Flamme					im Freien
Grill / Kochstellen	nicht in Fluchtwegen	nicht in Fluchtwegen	nicht in Fluchtwegen	nicht in Fluchtwegen	im Freien, separates Zelt
Flüssiggas					im Freien
Löschgeräte bei Kochstellen	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Blitzschutz					erforderlich
Feuerwehzufahrten	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Sicherheitsbeauftragter					erforderlich mit Pflichtenheft
Ordnungsdienst, Feuerwache					Auf verlangen der Behörde
Personalinstruktion	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
offenes Feuer					nicht zulässig